



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๑๗๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑ (Inc.๑)	๗ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ Breaker ๑๑๕ kV รหัส OYM๒YB-๐๑ และ ปลด Breaker ๒๒ kV Inc.๑ เพื่อตรวจซ่อม	นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

31 ม.ค. ๖๗  
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หนังสือที่ EI2-20-022-432

วันที่ 29 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนัดหมายตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4

เรียน คุณวรวิติ จารุบุตร

ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการ 3 ฝ่ายบริหารโครงการ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างอิง 1. สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.3-OYM/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

2. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ มท 5305.13/38644 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้บริษัทฯทำการแก้ไขอุปกรณ์ชำรุด สำหรับสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 จ.นครปฐม ตามอ้างอิง 1. และ 2. นั้น ทางบริษัทฯ ใ้ขอแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ SCPS, 115 kV GIS และ 22 kV Switchgear ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคือ นายสุระเศรษฐ์ สิทธิ โทร. 097-228-2792

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



( นายอนิรุทธิ์ เรืองรุ่ง )

ผู้จัดการ โครงการ