



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๑๘๓/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	DOA ๒BVB-๐๑	๙ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๒๒ kV Inc.๒ เพื่อตรวจซ่อม VT line เนื่องจาก แรงดันเฟส A ผิดปกติ	สับขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out (ไม่สับกราวด์) ปลด ๔YB-๐๑ พร้อมใบมีด หัว-ท้าย
						นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



บันทึกแจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศร.กปบ.(ก3) ถึง กปบ.(ก3)
เลขที่ ก.3 กปบ.(คร) /2567 วันที่
เรื่อง บันทึกแจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์
เรียน อก.ปบ.(ก๓) ผ่าน ทผ.คร.

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	11-ม.ค.-67	DOABVB-02	แรงดันไฟฟ้าเฟส A ที่มีเตอร์ และ Relay ที่ตู้ Incoming 2 มีค่าประมาณ 11.03 กิโลโวลต์ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของ กฟภ. กำหนด	กสฟ.(ก3)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายชอุทธี ปานสกุณ)
ผ.คร. กปบ.(ก3)

<p>ที่ ก.3 กปบ.(คร.) 94 /2567 เรียน อก.สฟ.(ก3) เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p> (นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร) ร.กปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)</p>	<p>ข้อมูลสถานีไฟฟ้า</p> <p>1.วันที่ กสฟ.(ก3) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้</p> <p><input type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input checked="" type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input checked="" type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์</p> <p>2.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.3 สามารถดับไฟได้</p> <p><input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดับได้ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันนักขัตฤกษ์</p>
--	---