



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๓๒๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus ๑	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับบัส ๒๒ kV ด้านบัส๑ เพื่อตรวจสอบ Switchgear ด้านบัส๑ มีเสียงฮัมเมื่อรับโหลดสูง	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	Bus ๒		๑๒.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับบัส ๒๒ kV ด้านบัส๒ เพื่อตรวจสอบ Switchgear ด้านบัส๒ มีเสียงฮัมเมื่อรับโหลดสูง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เรื่อง ขอนัดหมายตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4

เรียน คุณวรวิทย์ จารุบุตร

ผู้อำนวยการกองจัดการ โครงการ 3 ฝ่ายบริหาร โครงการ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.3-OYM/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งให้บริษัทฯทำการแก้ไขอุปกรณ์ชำรุด สำหรับสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 จ.นครปฐม นั้น ทางบริษัทฯ ใ้ขอแจ้งกำหนดการเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์ Digital Power Meter ของตู้ LRP1 และ LRP2 และตรวจสอบตู้ 22 kV Switchgear ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยมีรายละเอียดการขอตัดไฟฟ้าดังนี้

1. ระบบ 115 kV ขอตัดไฟฟ้า Bay 1YB และ 4YB
2. ระบบ 22 kV ขอตัดไฟฟ้าที่ 22 kV Switchgear ทั้ง Bus 1 และ Bus 2

ทั้งนี้ บริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคือ นายสุระเศรษฐ์ สิริทธิ โทร. 097-228-2792

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนิรุทธ์ เรืองรุ่ง)

ผู้จัดการ โครงการ