



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.).๔๓๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI ๑YB-๐๑	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๑๕ kV OYI๑YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Air low pressure	ปลด Breaker และ ไปมิด หัว - ท้าย	นายธนพล ศรีใหม่ ๐๙๒-๐๙๒๔๕๑๑ (กบส.)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายณพดล ดีตลอด..... ตำแหน่ง.....วศก.๗..... โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟิวเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟิวเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวดำเนินการ

นายสมหมาย ชื่นด้วง อ.ก.ส.ฟ.(ก.3)  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.ส. ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร .....หน้า  
เลขที่ กบส.(ก.บ.) 536/2567 วันที่ 21 มี.ค. 2567 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Switchgear GIS ระบบ 115kV ภายในสถานีไฟฟ้า เขต กฟภ.3 ในวันที่ 25 มี.ค. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
อ้อมใหญ่ 1	25 มี.ค. 67	แก้ไข CB GIS ระบบ 115 KV รหัส 1YB-01	ปลด CB 115KV รหัส 1YB-01 และใบมีดหัวท้าย


ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กสฟ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายธนพล ศรีใหม่ วศก.6 กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0920924511
2. นายธีรเดช ลัญญะรัตน์ ชขง. ๘๑๑. กบส.
3. นายยอดมณี สังขะ พชง.(บ) กบส.
4. นายศักดิ์ชาย ดงแสนสุข พชร.(บ) ผบ.ส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายเอกพันธ์ อคมกุลศรี)  
อ.ก.บ.ส.