



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) ๖๑๓ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV ๐๒	๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๓.๐๐	-	ปักเสาเข็มไลน์ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล นครปฐม (งบ ผชพ.)	NPV๒S-๑๐ หน้าเซ็นทรัล	NPV๒S-๑๑ หน้าเซ็นทรัล (ลูปไลน์) ถึง NPV๒S-๐๔ แยกสิรินทร ถึง NPV๒S-๑๒ ข้างร้านพีพีโพน	นายมนตรี รังน้อย
๒	๑๑๕ เควี	ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบ 22 เควี วงจร NPV07, วงจร NPW03						
๓	NPV ๐๗	ไฟไม่ดับปฏิบัติงานโดยขอทไลน์นครปฐม ทำการครอบการ์ดและ ขอศูนย์คงตำแหน่ง Manual ทั้ง 3 วงจร						
๔	NPW ๐๓							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ห้างเซ็นทรัลนครปฐม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รังน้อย ตำแหน่ง ขพ.ปบ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๐๖๔๙๒๒ Long. ๑๐๐.๐๔๘๗๖๑๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๐๖๐๖๓๙ Long. ๑๐๐.๐๔๗๑๓๐๘

*พิชิต*

( นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์ )

ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

**สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓**

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_

**สำหรับผู้อนุมัติ**

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน อก.สฟ. (ก.๓), อก.วว. (ก.๓).ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง \_\_\_\_\_ แผ่น

แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจก. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

115 KV

NPV 07

ข้างร้านตีฟิฟ

NPW05

NPV 2S-12

L

หน้าเซ็นทรัล  
NPV 7S-04

NPV 02

L

หน้าเซ็นทรัล  
NPV 2S-10

หน้าเซ็นทรัล (คู่มือ)  
NPV 2S-11

แยกลิ้นทร  
NPV 2S-04

ร้านอมซอน  
NPW 2S-05

สายกไฟแรงสูงชนิดฟ้า  
NPW3S-02

L  
NPW03

แผนงานฉบับ ฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปิดเสาเข็มที่หน้าท่าทางเซ็นทรัลนครปฐม

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 ( เวลา 23.00 น.)

ผู้มีชื่อตรวจวัด ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบ 22 เควี วงจร NPV07, วงจร NPW03

ฟ้าไม่ดับปฏิบัติงาน โดยขอทูลเกล้าฯ ครบถ้วน ทำการครบการวัดและ ขอศูนย์ตั้งตำแหน่ง Manual

หน้า 3 วงจร

พื้นที่ว่างไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชื่อตรวจวัด

