



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๗๕๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่ เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 1. | NCA4YB | 5 มี.ค. 67 | 08.00 | 17.00 | งานก่อสร้างสะพาน / สะพาน 6 (แบบบู) | - NCA4YS-05 | - NCA4YS-06 - NCA4YS-07 | นายอรุณ ปิ่นทอง ชผ.ปบ. กฟอ.นช 081-9819795 |
| 3. | NCB06 | 5 มี.ค. 67 | 08.00 | 17.00 | | - NCB06S-14 | - NCB06S-04 - NCB06S-02 - NCB06S-03 - NCB02S-08 | |
| 4. | NCB07 | 5 มี.ค. 67 | 08.00 | 17.00 | | - DIS ชค. ก้วยเดี่ยวเรือ ห้อยขา | - NCB07S-02 - NCB01S-11 - DIS ชค. ตรงข้ามรถตู้ | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วิศว.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ
 ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พีดีเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... งานก่อสร้างสะพาน ๖

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... สะพาน ๖ (แบบบุ)

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา..... ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)

ชื่อ..... นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายอรุณ ปินทอง

ตำแหน่ง..... ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๙๘๑๙๗๙๕ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฝ้า วศก.๔ ผปบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)

๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่..... แบบบุ (๒ วงจร) ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช.๐๒

จุดที่ ๒ ทหารลุด.(๒.วงจร.)..... ผู้รับผิดชอบ..... กระเช้า นช..... จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... พร้อมแผนผัง Switching

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....

วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผปบ.,กรมทางหลวง

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่

ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....

ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แร่งตัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

นายกิตติภูมิ พักหอมเกียรติ
ชผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี





กฟอ.นครชัยศรี

เลขที่รับ 1360

วันที่ 19/2/67 เวลา 14.24 น.

ที่ สส.๗/๒๕๖๐/๐๕๘/๒๕๖๗

โครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
สายนครชัยศรี-บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม)
ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๗๓๑๒๐ โทร. ๐๘๓-๓๘๓-๓๐๗๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๑๑๕ KV. ด้านฝั่งขวาทาง เพื่อทำการวางคาน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ตามสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างบริษัท
แสงชัยโชค จำกัด ทำการก่อสร้างโครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี-บรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม) จ. นครปฐม เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (สัญญาเดิม) รวมระยะเวลาทำการ ๘๔๐ วัน วันสิ้นสุดขยายสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
(ขยายสัญญาใหม่) รวมระยะเวลาทำการ ๗๒๓ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๘๕,๘๖๐๖๗๐.๐๐ บาท

เนื่องด้วย บริษัท แสงชัยโชค จำกัด (ผู้รับจ้าง) จะทำการวางคาน I - Girder Span D2-D3
(R4) จำนวน ๑ ช่วง ที่ช่วง กม.๐+๔๕๐.๐๐๐ ถึง กม.๐+๕๕๐.๐๐๐ ด้านฝั่งขวาทาง โดยมีกำหนดวางคาน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๘.๐๐ น. เนื่องจากแนววางคานอยู่ใกล้กับ
แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด ๑๑๕ KV. และ ขนาด ๒๒ KV. พาดผ่านจึงขอให้ทางการไฟฟ้าฯ ช่วยดับ
กระแสไฟฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและช่วยดำเนินการต่อไป

- รจก.(ท) รจก.(บ)
- Staff จป.....
- ทพ.บค ทพ.มต. ทพ.บป. ทพ.กส
- ทพ.บป. ทพ.คพ. ทพ.บห. ทพ.วด
- ทพ.ทุกแผนก.....
- เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยชัย พงษ์พิทักษ์)

ชค.สส.โครงการฯ สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายนครชัยศรี-
บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๖ (วัดสามง่าม)

(นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร)
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำนักงานโครงการฯ

โทร. ๐๘๖-๗๖๑-๓๑๙๒ นายกฤษฎา บุญช่วย ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

