



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อ.ม.น.(ป.บ.) ๗๘๘ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ ผกส. ปรับปรุงหัวเสา ระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการซ่อมแซมสถานีอ้อมน้อย ๑ บริเวณซอยเพชรเกษม ๑๒๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๑๑ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ ผกส. ปรับปรุงหัวเสา ระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการซ่อมแซม สถานีอ้อมน้อย ๑ บริเวณซอยเพชรเกษม ๑๒๒	DDE หน้า บ.คริสโก้	ONA1YB	น.ส.รัฐชา ร่มโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ น.ส.รัฐชา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง ว.ศ.ก.๖ ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้า สถานีอ้อมน้อย1 ถาวร เพื่อปรับปรุงหัวเสา ระบบสายส่ง 115 เควี. ภายในสถานี โดยมีรายละเอียดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีอ้อมน้อย.1 ถาวร ตั้งแต่ (ดับภายในสถานี ป.ป.หัวเสา 115 ใหม่)

ถึง.....

2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานี..... ตั้งแต่.....

ถึง.....

3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง..... ตั้งแต่.....

ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายเพชร พูลเพิ่ม ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-489-6204 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนท์ พยับเดช)

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ป.บ., ผ.ก.ส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ป.บ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายถิรภัทร สงวนพานิช)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ 14352