



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วน

จาก กสฟ.(ก๓) ถึง กปบ.(ก๓)
เลขที่ ก๓ กสฟ.(มก) ๕๓๔/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๖
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตามที่ พนักงานประจำสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๖ แจ้งปัญหารายการอุปกรณ์ชำรุด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สถานที่	รายการที่ได้รับแจ้ง	ปัญหาจาก	หมายเหตุ
๑	สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๖	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ไม่สามารถปรับแท๊ปอัตโนมัติได้	ตู้ควบคุม Motor Drive หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พบ MCB ทริป ที่แท๊ป ๒ บ่อยครั้ง	ส่งผลให้ลูกค้า ผลิตสินค้าไม่ได้ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าในวงจร Feeder ๑ - ๕ มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ PEA กำหนดไว้ หลายนราย

ดังนั้น เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังภายในสถานีไฟฟ้า ทำงานได้ถูกต้องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติตามฟังก์ชันอยู่ในมาตรฐานที่ PEA กำหนดไว้

กสฟ.(ก๓) พิจารณาแล้วว่าในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีขั้นตอนการทดสอบ Operate อุปกรณ์หลายครั้งด้วยกัน จำเป็นต้องดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๖ ทั้งนี้ได้ติดต่อประสานงานศูนย์สั่งการจ่ายไฟ แผนก ผคฟ.กปบ.(ก๓) ทางวาจาเรื่องขอดับไฟเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ปัจจุบันมีจ่ายไฟในย่านชุมชน และเขตอุตสาหกรรมสินค้า ซึ่งในการจ่ายไฟต้องลด/ย้ายโหลดฝากวงจรข้างเคียง จึงนัดหมายดำเนินการในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ไม่กระทบต่อลูกค้า หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อโดยมีผู้ประสานงานนายวิชัย หงษา สังกัด ผมก.กสฟ.(ก๓) เบอร์โทรติดต่อ ๐๖๕-๖๕๔-๕๘๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายสมหมาย ชื่นด้วง
อก.บช.(ก๓)

รก.สฟ.		๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗
ทผ./ซผ.	เอกพงศ์	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗
พชง.7	วิชัย	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(มก.) 534/2567

ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย..พินต์วง

วันที่ 10 เมษายน 2567

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ..ผมก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร6 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.สมุทรสาคร6 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	12 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	12 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น.	เพื่อตรวจเช็ค แก้วไข MCB Moter Trip ป่อยครั้ง	เบรกเกอร์ 115 รหัส SMF2YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายวิชัย หงษา 065-654-5889

หมายเหตุ ...ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายเอกพงศ์..พงษ์ฯ ตำแหน่ง ..ทผ.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล..ตุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ..รท.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก3), อก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

10 เมษายน 67