



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กษ.ช.น. 867/2567

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์. พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน อ.ก.กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1 ที่สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สพฟ.พุทธมณฑล 2 ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	14 ก.ค. 67 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป	14 ก.ค. 67 เวลา 17.00 น.	เพื่อตรวจสอบ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP1	เบรกเกอร์ 115 ป้องกันหม้อแปลง TP1 รหัส PMB4YB-01 และ ปลด DS- 01,02&03	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส และOut service	นายวิชัย หงษา 065-654-5889

หมายเหตุไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง อ.ก.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายจิวพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สพ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สพ.(ก3).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ