



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต.อมน.(ปน.)..... 1290 /๒๕๖๗.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่.....๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.ต)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีฯอ้อมน้อย ๓ ถึง สำนักงานสรรพากร สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี แนวถนนเพชรเกษมถึงสำนักงานสรรพากรสมุทรสาคร ๒	ONC๐๔YS-๐๓ สถานีฯอ้อมน้อย๓	SAA๐๖YS-๐๔ SAA๐๗YS-๐๕ OYL๐๔YS-๐๒ OYL๐๔YS-๐๓	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒	ONC๐๒.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๒S-๐๑	ONC๐๒S-๐๒ ONC๐๒S-๐๗ ONC๐๒S-๐๘	
๓	ONC๐๗.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๗S-๐๑	ONC๐๔S-๐๒, ONC๐๗S-๐๒ ONC๐๗S-๐๔ ONC๐๒S-๐๘	
๔	ONC๐๓	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๓S-๐๑	ONC๐๓S-๐๒ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕	
๕	ONC๐๘	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๘S-๐๑	ONC๐๘S-๐๒ ONC๐๘S-๐๖ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕ ONC๐๘S-๐๗	
๖	ONC๐๑	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๑S-๐๔	ONC๐๑S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ชั้นประตูวัดอ้อมน้อย ถึง ปากซอย ไทการ์เมนต์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู.....ตำแหน่ง...พชง..๖ ผปบ.....โทร...๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๐๖๔๘๕๕๙,๑๐๐.๒๙๗๔๖๗๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๐๖๔๕๘,๑๐๐.๒๙๓๓๙๔๙



(นายอดิสร. แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ้อมน.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง อนุมัติ ก.๓ กบข.(บร) ๑๒๖๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สับเปลี่ยนสายSAC หน้าสถานีอ้อมน้อย๓ - สนง. สรรพากรสาขากระทุ่มแบน โดยมีรายละเอียดวงจรถัดไปปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....
ถึง.....

๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....
ตั้งแต่ หน้าสถานีอ้อมน้อย ๓ ถึง สนง.สรรพากรสาขากระทุ่มแบน

๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสน่ห์ พยับเดช)

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.บ.บ.,ผ.ก.ส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑