



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) 1492 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA08	26 ส.ค..67	09.30 น.	13.00 น.	สับเปลี่ยน CT/VT มิเตอร์ประธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	KU08R-01 ม.เกษตร	DIS แปลงนา สาธิต	นายขวัญชัย พะโยธา พขง.5 ผมต.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๐๘๖๔ Long ๙๙.๙๘๘๒๑

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๐๐๘๖๔ Long ๙๙.๙๘๘๒๑

ตำแหน่ง (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

