



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(ปก.) 1123/2567

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขระบบควบคุม CSCS (22 เควี) สฟฟ.อ้อมน้อย 2 รหัส 2BVB-01 และ (โดยให้ Bus 2 มีไฟ) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2BVB-01	27 ส.ค. 67	09.00 น.	16.00 น.	แก้ไขระบบควบคุม CSCS รหัส 2BVB-01 และสามารถจ่ายไฟให้ Bus 2 มีไฟได้ โดยจ่ายไฟผ่าน BVB-01	Open เบรกเกอร์ 2BVB-01 และ Out service	ไม่ปลด Risor pole, ไม่สับกราวด์	นายปรีทรภัทร อัจศิริ พง.5 ผ.ค.กสฟ.(ก3) 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีทรภัทร อัจศิริ ตำแหน่ง พง.5 โทร 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

20 สิงหาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

เรียน ผ.จก.....

แผนผังแนบ.....แผ่น

อ.ก.สฟ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

ผ.จก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ