



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ตทสฟ.(ปก)๑๒๓๖/๒๕๖๗ ..  
ชื่อผู้รับ .. นายพัฒนันท์ พิชราสุวรรณชล ..  
ชื่อผู้ส่ง .. นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ..

วันที่ .. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ..  
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก๓) ..  
ตำแหน่ง .. อก.สฟ.(ก๓) ..

ด้วยการไฟฟ้า.. กสฟ.(ก๓).. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .. ซ่อมแซม Protection Relay .. สถานีไฟฟ้า.. สมุทรสาคร.. ๑๖.. (ชค)..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. - .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1YS-01 และอุปกรณ์ 22kV (ให้มีไฟ AC ภายใน สถานีไฟฟ้า)	๑ ก.ย. ๖๗	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ซ่อมแซม Protection Relay	Open Breaker 115kV, 22kV	Open ใบมีด 115kV, ปลด ใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายสาธิต พยัคฆวงค์ .. ตำแหน่ง .. ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓) .. โทร .. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก๓)

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..

( .. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ....

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง .. แผ่น  
แผนผังแนบ .. แผ่น

ผจก. .... (สถานีฯ ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)

ถึง กบบ.(ก๓)


เลขที่ ก.๓ กบบ.(จฟ.๑) ๑๑๓๐ / ๒๕๖๗

วันที่

เรื่อง แจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)

เรียน อก.ปบ.(ก๓) ผ่าน หผ.จฟ.๑

*01/11/25.ค.๖7*

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
๑	๑ ส.ค. ๖๗	๓VB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้	ผปค.กสฟ.(ก๓)		
๒		๔VB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้ และไม่บันทึก Fault ที่เกิดขึ้น			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ

*เอกสิทธิ์*

( นายนามชัย นุชประเสริฐ )

พชง.๖ ผจฟ.๑ กบบ.(ก๓)

<p>ที่ ก.๓ กบบ.(จฟ.๑) ๑๑๓๐ / ๒๕๖๗</p> <p>เรียน อก.สฟ.(ก๓)</p> <p>เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p><i>ดร.ศิริลักษณ์</i> ๒๕๖๗</p> <p>(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)</p> <p>รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)</p>	<p>ข้อมูลของสถานีไฟฟ้า</p> <p>๑.วันที่ กสฟ.(ก๓) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input checked="" type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input checked="" type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์</p> <p>๒.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.๓ สามารถดับไฟได้</p> <p><input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....</p> <p><input type="checkbox"/> ดับได้ ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันหยุดนักขัตฤกษ์</p>
--	---



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว) ถึง กปบ.(ก๓)  
เลขที่ ก.๓ กปบ.(จฟ.๑) ๑๒๐๐ / ๒๕๖๗ วันที่  
เรื่อง แจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๖ (ชั่วคราว)  
เรียน อก.ปบ.(ก๓) ผ่าน ทผ.จฟ.๑ *อ.วิภา ๑๕ ส.ค. ๖๗*

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	๑๕ ส.ค. ๖๗	๑BVB-๐๑	Keypad ของ Protection Relay (๕๐/๕๑,๕๐/๕๑N,๕๐BF,TCS) ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้	ผปค.กสฟ.(ก๓)	
๒			Keypad ของ Protection Relay (๘๑) ชำรุด กดดูข้อมูลไม่ได้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ *เอกวิภา*  
( นายนามชัย นุชประเสริฐ )  
พขง.๖ ผจฟ.๑ กปบ.(ก๓)

<p>ที่ ก.๓ กปบ.(จฟ.๑) ๑๒๐๐ / ๒๕๖๗ เรียน อก.สฟ.(ก๓) เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p><i>วิภา</i> 15 ส.ค. ๖๗ (นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร) รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)</p>	<p>ข้อมูลของสถานีไฟฟ้า</p> <p>๑.วันที่ กสฟ.(ก๓) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จันทร์ <input checked="" type="checkbox"/> อังคาร <input checked="" type="checkbox"/> พุธ <input checked="" type="checkbox"/> พฤหัสบดี <input checked="" type="checkbox"/> ศุกร์ <input checked="" type="checkbox"/> เสาร์ <input checked="" type="checkbox"/> อาทิตย์</p> <p>๒.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๓ สามารถดับไฟได้</p> <p><input type="checkbox"/> ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....</p> <p><input type="checkbox"/> ดับได้ ทุกวัน <input type="checkbox"/> ดับได้ วันอาทิตย์ <input type="checkbox"/> ดับได้ วันหยุดนักขัตฤกษ์</p>
---	---