



กรมทรัพยากรบุคคล

เลขที่ ก.ศ. ศช.(ก.ศ.) ๔๖๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัฒนันท์ พชิราสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่ง นายพุฒิชัย กาหลง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้าฯ กฟส.อ.สามชุก จัดขึ้นด้วยไฟเพื่อบริการด้าน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่เดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า เดิมในวัน ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พื้นที่เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟภาคสายและติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๖ เค维 บริเวณหน้า วัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ	DIS ชั่วคราว หน้า อกส.	DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์ เพ็ญ และจุดตัด DDE	นายณัฐพงษ์ เชื้อเพ็ชร์ ๐๘๕-๕๕๘๓๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่บ้านป่อง ๗ เครื่อง ส.ต.๑. เกวีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๔๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไท จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผก.ป. โทร ๐๘๙-๗๖๖๑๑๑๑

พื้นที่ที่ขาดดับไฟภูมิบัต่างมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.ศ.) จะไปตรวจสอบก่อนภูมิบัต่าง)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๓๔.๗๕๓๐๒๒, ๑๐๐.๐๙๒๖๑๗
๓.๒ สิ้นสุด ๓๔.๗๕๘๘๘๘, ๑๐๐.๐๙๐๐๕๐

นายพุฒิชัย
(นายพุฒิชัย กาหลง)
ผจก.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พื้นที่เดอร์ ถึง

ในวันที่ ๒๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พื้นที่เดอร์ ถึง

ในวันที่ ๒๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสาทนาการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ศ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.

อ.ก.ป.น.(ก.ศ.), อ.ก.วว.(ก.ศ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสิวิชชิ่ง แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าภูมิบัต่างร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จ

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เคว
 บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ
 วันที่ 10 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

ผู้ชี้อุตกราวด์จุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอน พชง.4 อกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ชี้อุตกราวด์จุด G2
 นาย ปัณณทัด เทพบุตร พชง.5 อกป.กฟส.สามชุก

