



กรมทรัพยากรบุคคล

เลขที่ ก.๓ ศช.(ก.ป.) ๔ ๒๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิจิราสุวรรณ์

ชื่อผู้ส่ง นายพุฒิชัย กาหลง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ก.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จัดขอตัวไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พืดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมคงตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัวไฟพาดสายและติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เครื่ บริเวณหน้า วัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพลิน	DBS ชั่วคราว หน้าวัดวิมล	DBA3S-09 SF6 ขายอ่อน	นายณัฐพงษ์ เพ็มเพ็ชร์ ๐๘๕-๕๕๕๓๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ก. เครื่องสัตว์ เครื่องเสียง ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไKeys จันทร์เพลิน ตำแหน่ง อ.ก.ก.ป. โทร ๐๘๑-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ที่ขอตัวไฟเพื่อปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมี) โอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.ก.) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๐๕๖, ๑๐๐.๐๙๖๖๐๙
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๗๕๗๔, ๑๐๐.๐๙๗๗๗๔

(นายพุฒิชัย กาหลง)

ผจก.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ก.ป.(ก.ก.)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ อ.ก.ก.ป. ๑. พืดเดอร์ ๒. จาก ๓. ถึง ๔. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

ในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ อ.ก.ก.ป. ๑. พืดเดอร์ ๒. จาก ๓. ถึง ๔. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

ในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสาทนาการขอตัวไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.

อ.ก.ก.ป.(ก.ก.), อ.ก.วว.(ก.ก.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสิวิชิ่ง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. กฟภ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครื่ว
บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพ็ญ
วันที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

ผู้ชี้อตกราวด์จุด G1 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ชี้อตกราวด์จุด G2 นาย ปัณณพัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

