



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปป) 3549/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิลาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ 2 กันยายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบี่ยงฮวด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน 2 แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG08	10 ก.ย. 2567	08.30	16.30	สับเปลี่ยน SF6 UTG08S-04 โรงสีเบี่ยงฮวด	SF6 UTG08S-04 พิกัด 14.388123 ,99.91464	SF6 UTG08S-04 พิกัด 14.388123 ,99.91464	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พง.6 ผ.ปป.กฟอ.อุทอง โทร.098-5068090

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง...พง.6 ผ.ปป.กฟอ.อุทอง...โทร 098-5068090

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat 14.388123 Long 99.91464
3.2 สิ้นสุด Lat 14.388123 Long 99.91464


(นายอารุณ จรดล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓),

อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


แผนผังงานดับไฟ งานสับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบียร์ฮวด ก่อนดับไฟ



(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผปบ.กฟอ.อุ้ทอง

แผนผังงานดับไฟ งานสับเปลี่ยน SF6 โรงสีเบียร์ฮวด (ปฏิบัติงานโดยฮอทไลน์)




(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผปบ.กฟอ.อุ้ทอง