



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๑๙๓ ถนนสุขุมวิท ๑๒๔๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราศุวรรณ์
ชื่อผู้ส่ง นายพุฒิชัย ภานุวงศ์

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สานข์ฯ

ด้วยการไฟฟ้าฯ พส.อ.สานฯ จะขอตั้งไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA2	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตั้งไฟพาดสายและติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เครื่ บริเวณหน้า วัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพียง	DBA3S-09 นายอวน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านจันทร์ เพียง	นายณัฐพงษ์ เชื้อเชิญ ๐๘๕-๕๕๕๐๐๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓.เครื่อง ๓๐๐.เกวจ.ผู้ใช้ไฟประมาณ ๘๐.ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไท.จันทร์เพียง ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. โทร ๐๘๙-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตั้งไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ตั้งไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๘๘๗๘, ๑๐๐.๐๙๐๑๗
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๕๘๘๘๘, ๑๐๐.๐๙๐๐๕

ก.ย.๖๗/๐๑

(นายพุฒิชัย ภานุวงศ์)

ผศส.กฟส.๑.สานข์ฯ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ อนุมัติให้ตั้งไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชั่งเลขที่

ในวันที่ อนุมัติให้ตั้งไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชั่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประسانงานการขอตั้งไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสิวิชั่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผคฟ. (สถานีฯ) _____

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ดับไฟปักเสา ติดอุปกรณ์
 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครื่อ
 บริเวณหน้าวัดวิมลฯ ถึงร้านจันทร์เพญ
 วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

ผู้ชี้อุดกราดจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอน พชง.4 อกบ.กฟส.สามชุก
 ผู้ชี้อุดกราดจุด G2
 นาย ปัณณฑ์เทพบุตร พชง.5 อกบ.กฟส.สามชุก

