



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) **03323**
ชื่อผู้รับ นายพิชานันท์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิดเส็ง

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟซ่อมสาย๑๘๕SAC และเตรียมงานติดตั้งสายTAC สะพานลอย อินเทอร์เน็ต ฝั่งขาเข้า กทม. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๔	๒๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟซ่อมสาย๑๘๕SAC และเตรียมงานติดตั้งสายTAC สะพานลอยอินเทอร์เน็ต ฝั่งขาเข้า กทม	Disชค.ข้างUG ๑๑๕	-จุดตัดDDE ม.บุญนภา	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
๒	SAB๐๔					SAB๔S-๐๙	- NCA๐๑S-๐๕	
๓	SAB๐๙					SAB๙S-๐๘	-Disชค.ตรงข้ามโอดานี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แพลนปูนตรงข้ามโอดานี ถึง TOT สามพราน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๔๖๗๓ Long : ๑๐๐.๒๐๕๘๙
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๔๔๙๒ Long : ๑๐๐.๒๐๖๖๘

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิดเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 ซ่อมสาย 22KV
และเตรียมงานติดตั้งสาย TAC สะพานลอยอินเตอร์เทคฝั่งขาเข้า

