



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปน) ๕๓๒๓ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อ สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B บริเวณ นิคมสมุทรสาครตาม  
แผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๐๓	๑๗ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ ทดแทน ยี่ห้อ GunKul ไทด์ B	THS๐๓S-๐๓ ( OPEN )	-	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	THS๐๔	๑๗ ก.ย.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		THS๐๔S-๐๔ ( OPEN )	-	
๓	THS๐๘	๑๗ ก.ย.๖๗	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		THS๐๘S-๐๕ ( OPEN )	-	
๔	SMB๑๑	๑๗ ก.ย.๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๗ ( OPEN )	-	
๕	THS๐๒	๒๐ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๐.๐๐ น.		THS๐๒S-๐๒ ( CLOSE )	THS๐๒S-๐๒ ( OPEN )	
๖	THS๑๓	๒๐ ก.ย.๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๕ ( CLOSE )	THS๑๓S-๐๕ ( OPEN )	
๗	THS๐๑	๒๐ ก.ย.๖๗	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		THS๐๑S-๐๒ ( CLOSE )	THS๐๑S-๐๒ ( OPEN )	
๘	THU๐๔	๒๐ ก.ย.๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.		THU๐๔S-๐๗ ( CLOSE )	THU๐๔S-๐๗ ( OPEN )	
๙	THS๐๓	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.		THS๐๓S-๐๖ ( CLOSE )	THS๐๓S-๐๖ ( OPEN )	
๑๐	SMB๑๑	๒๓ ก.ย.๖๗	๑๑.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๖ ( CLOSE )	SMB๑๑S-๐๖ ( OPEN )	
๑๑	BAL๐๕	๒๓ ก.ย.๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		BAL๐๕S-๐๗ ( OPEN )	-	
๑๒	SMB๑๑	๒๙ ก.ย.๖๗	๑๒.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๔ ( CLOSE )	SMB๑๑S-๐๔ ( OPEN )	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๒.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ