



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน) ๑๗๗๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กาญจนบุรี

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF ๖ แทน DIS...สถานีไฟฟ้า...กาญจนบุรี ๑.๓... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๗ / กจ.๑	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๗S-๐๔ กาญจนบุรีวิลล่า	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร ๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘
๒.	F๔ / กจ.๓	๒๓ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCC ๔S-๐๓ ร้านปาล์มทางรถไฟ	-	
๓.	F๘ / กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๘S-๐๔ โรงงานกระดาษสิริศักดิ์	-	
๔.	F๔ / กจ.๑	๒๔ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๔S-๐๖ หลังเรือนจำ	-	
๕.	F๔ / กจ.๑	๒๕ ก.ย.๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ติดตั้ง SF๖	(ปิด)วงจร Dis KCA ๔S-๐๖ เขาพุรง	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายไชยยศ ไผ่ล้อม.....ตำแหน่ง.....พ.ชง.จ.....โทร...๐๙๗-๐๙๗๑๑๗๘...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย...)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.เมืองกาญจนบุรี.....

๑๘ กย ๖๕๖๗











