



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๓๒๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙
รช.ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒ , ย่อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB๐๗	๒๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ซอยหมู่บ้านกฤษณา	- PMB07S-07	- OYK08S-05 - OYK04S-07 - OYK04S-06 - Dis CT/VT - ปลายสายภายในพุทธมณฑลสถาน	นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑
๒.	OYK๐๔	๒๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- OYK04S-13	- OYK04S-12 - OYK04S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอยหมู่บ้านกฤษณา (ฝั่งซ้าย) , สนามกีฬา อบต.บางกระตึก , พุทธมณฑลสถาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๗๖๑๕๒๔ Long ๑๐๐.๓๐๒๗๑๓๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๗๖๔๙๕๔ Long ๑๐๐.๓๐๙๓๑๘๕

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๙

รช.ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับกระแสไฟฟ้า

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ผจก.กฟส.พทท. มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน CTB-CCB ซอยหมู่บ้านกฤษณา ม.๔ ตำบลบางกระทีก งานที่ปฏิบัติคือ เปลี่ยนชุดอุปกรณ์หัวเสา จาก CTB เป็น CCB เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้าด้าน แรงสูง แรงต่ำ (ตามผังแนบ)


ทั้งนี้ ผจก.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผปบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดับกระแสไฟฟ้าในครั้งนี สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผจก.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผจก. ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง พชง.๕ ผจก. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๕ ๖๖๕๑ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานในการดับกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสุรชัย มังคิลป์)
ผ.กส.กฟส.พุทธมณฑล

ผปบ. , ผจก.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผปบ. ตรวจสอบและประกาศดับกระแสไฟฟ้า
- ผจก. ประสานงาน ผปบ.ต่อไป


(นายจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนกก่อสร้าง

๑๕๙๕๒ , ๑๕๙๕๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๒/๒๕๖๗


วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว. เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟส.พุทธมณฑล ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ซอยหมู่บ้านกฤษณา ซึ่งจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาจาก CTB เป็น CCB ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการฯ จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป


(นายปราโมทย์ เบนจทรัพย์)
ชม.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ



(นายจจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ระดับ ๑๐ รช.ชจก.(ท) ระดับ ๘

รช.ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐) กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๕๕๕

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ซอยหมู่บ้านกฤษณา..

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน... ซอยหมู่บ้านกฤษณา.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายขจรเดช นิยมศิริ
ตำแหน่ง..... รจก.(ท) กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๖๒-๑๔๙๓๕๖๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายกิตติพงษ์...แก้วเรือง.....
ตำแหน่ง..... พชง.๕. ผกส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๙๒-๙๓๕๖๖๕๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
..... ผู้รับจ้างเหมา บ.เจริญทองฯ , ชุดซ่อมแซม ผบ.กฟส.พุทธมณฑล.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบนุจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 ผู้รับผิดชอบ... ชุดเฉพาะกิจ ผบ.บ.
จุดที่๒ ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) - /๒๕๖๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗ พร้อมแผนผัง Switching
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่... หนังสือ ก.๓ พทท.(กส) - /๒๕๖๗ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๒/๒๕๖๗ , ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ... น.ส.จุฑาวรรณ ตุนาโป่ง (จป.ว) ๖ กฟส.พุทธมณฑล.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน ๑๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมวันที่..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม กฟส.พุทธมณฑล อาคาร ๒ ชั้น ๑
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก., รจก.(ท), , ผ.ปบ., , ชม.ปบ., , จป.ว., , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง, , ผู้รับจ้างเหมา
..... บ.เจริญทองฯ.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๗ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน).....
 จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

