



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(ก.ป.) ๔๔๒ ๑๗๙๗
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พชิราสุวรรณ์ ช.
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ตอกไน้

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)
ตำแหน่ง ห.พ.น.ต.ก.พ.ส.ส.ช. รักษาการแทน ผจก.ก.พ.ส.ส.ช.

ด้วยการไฟฟ้า ก.พ.ส.อ. สามชุก จขขอตั้งไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่เดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เข้มงانฯ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พื้นที่เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตั้งไฟพาดสายและติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เครื่. (เต็มสาย ส่ง ๑๕ เครื่.) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขากฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒	DIS ชั่วคราว สาธารณสุข สามชุก	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสียงพานิช	นายณัฐพงษ์ เข็มเพ็ชร์ ๐๘๕-๕๕๕๓๐๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๓. เครื่อง ๑๓๒. เครื่. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการตั้งไฟ ชื่อ นายhood ไทย จันทร์พี้ญ ตำแหน่ง ช.พ.กป. โทร. ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.ศ.) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ตั้งไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๕๖๘๒๕, ๑๐๐.๐๘๖๔๕๓
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๖๖๘๖๐, ๑๐๐.๐๙๒๔๕๕

(นายประเสริฐ ตอกไน้)

ห.พ.น.ต.รักษาการแทน ผจก.ก.พ.ส.อ. สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) ก.พ.ก.๓
เรียน อ.ก.ป.น.(ก.ศ.)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตั้งไฟตามคำขอข้อ ๑ พื้นที่เดอร์ ๑ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ตั้งไฟตามคำขอข้อ ๒ พื้นที่เดอร์ ๑ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย _____ ประธานการขอตั้งไฟกับ _____

(_____)

ขันตอนการสิวิชิ่ง _____ แผ่น
แผนผังแบบ _____ แผ่น

ผจพ. _____ (สถานีฯ _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.น.(ก.ศ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.ช.(ก.ศ.), อ.ก.ว.ว.(ก.ศ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ดับไฟพาดสายและติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครื่อง (ใต้แนวสายสูง 115 เครื่อง)
บริเวณจุดแบ่งเดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่
2 วันที่ 29 กันยายน 2567 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

ผู้ช้อตกราวด์จุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชร.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ช้อตกราวด์จุด G2

นาย ปัณณหัต เทพบุตร พชร.5 ผกป.กฟส.สามชุก

