



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.พ. พน. ๑๗๙ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ฯ

ชื่อผู้ส่ง นายสุรุวัฒน์ บุนนาค

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป. (ก.ศ.)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส. พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบชำนาญแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง

สังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	สถานีอู่ทอง 1 - สถานีป่าพลอย 1	๒๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เชื่อมระบบสายส่ง ๑๕ KV เข้าหัว Termination kit ๑๕ KV	BOP5YS-08	BOP5YS-05	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผก. ก.ศ. โทร. ๐๘๔-๓๑๙๐๑๙

- ๑.  มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลไข้แก้วนำแสง
- ๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๖๐๓ , long: ๙๙.๗๕๕๑๔  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๓๔๖๗ , long: ๙๙.๗๕๕๓๐๘

ลงชื่อ

( นายสุรุวัฒน์ บุนนาค )

ตำแหน่ง ผจก. กฟส. พนมทวน

๒๓ ก.ย. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟก.๙

เรียน อ.ก.ป. (ก.ศ.)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่

ประسانงานการขอตัดไฟกับ พนักงานศูนย์ฯ นาย

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ. (คพ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.ว. (ก.ศ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เข้ามตองการสิวิชิง แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11/05/2021

