



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 1678 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พสิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เปลี่ยนคอนข้างชุดตัดกร้าว บริเวณโค้งสนามฟุตบอล ซ.สุขา ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA๐๑	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เปลี่ยนคอนข้างชุดตัดกร้าว บริเวณโค้งสนามฟุตบอล ซอยสุขา ๒	HL ตัด DDE โค้งสนามฟุตบอล	ONA๐๑๕-๐๕	นายสิทธิพงษ์ คุ้มถนอม ๐๙๔-๙๕๖-๙๑๕๙
๒	ONA๐๘	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		HL ตัด DDE โค้งสนามฟุตบอล	ONA๐๘๕-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เปลี่ยนคอนซำรูดแตกรั่ว บริเวณโค้งสนามฟุตบอล
ช.สุขา.๒ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง.....พชง.๖.....ผปน.....โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๑๑๙๗๙๖,๑๐๐.๓๐๒๕๑๑๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๑๐๗๑๔๗,๑๐๐.๓๐๑๔๘๐๒



(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.อมม.



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ถุงเงิน

ONA10S-03

ช.สุขาภิบาล 2

HL ตัด DDE ONA01 และ ONA08

ONA1S-04

ทำยชอยวิปัสสน

ONA1S-05

พื้นที่ปฏิบัติงาน

ONA8S-03

ตรงข้ามฟุตชอล

ทำยชอยวิปัสสนาสูรพงศ์
ONA1S-03

ตรงข้ามเจริญวัฒนาการทอ

ONA10S-05

OYK10S-02

G1-G2

โค้งสนามฟุตชอล

ช.วิปัสสนา



