



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.พพน. ๗๒๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณโชติ
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๙-๑๐ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม.	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน กรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	BOP05 115 เควี	๙-๑๐ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม.	BOP05YS-10	บ.สกายเพาเวอร์	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ข.ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๕๓๗๐๔, long: ๙๙.๗๔๖๗๒๒
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๓๗๕, long: ๙๙.๗๒๘๙๗๔

ลงชื่อ สุรวุฒิ
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ແກນສົ່ງກະແສ

UT05



UT05R01



Q1



ຜູ້ສອນ ສົມຄຸນ: ລູນເຮັດ

Q2



ຜູ້ສອນ ສົມຄຸນ: ລູນເຮັດ

SS

ໄຊ ກໍານົດໜ້າກະແສສົ່ງກະແສ

Q1

สภาพการจ่ายไฟระบบ 115 kV บริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด (SPP) จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 1 (ผังแบบ 1)

