



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๑ ก.ต. นนช. ๔๗๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิรากุลรัตน์

ชื่อผู้ส่ง นายสำเริง แก้วเรือง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ต.)

ตำแหน่ง หพ.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส. หนองหญ้าไซ ขอย้ายโ荷ลด เมื่อคำนึงถึง SFₙ แทน DIS เทคนิคชุดย.๗ (DAA0๒๙-๑๙) วงจร

LWA0๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ ตามแผนผังสังเขปแบบชำนาญ ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พืดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA0๓	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโ荷ลดเพื่อปลด DJR เทคนิคชุดย.๗ (DAA0๒๙-๑๙) ยอทไลน์กระเช้า สุพรรณบุรี รื้อถอน DIS พร้อมติดตั้ง SFₙ แทน	หงษ์ฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลาขวัญ LWA0๓	DIS เทคนิคชุดย.๗ (DAA0๒๙-๑๙) วงจร LWA0๓ สถานีเลาขวัญ พิกัด ๑๔.๗๗๘๓๐๗๙๙, ๙๙.๙๕๘๒๔๗๗	DIS เทคนิคชุดย.๗ (DAA0๒๙-๑๙) วงจร LWA0๓ สถานีเลาขวัญ พิกัด ๑๔.๗๗๘๓๐๗๙๙, ๙๙.๙๕๘๒๔๗๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ช.พ.กป. โทร. ๐๘๙-๖๖๘-๕๕๕๕

พื้นที่ ที่ข้อดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กวนนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผจก.กฟส.(ก.ต.) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

(นายสำเริง แก้วเรือง)

หพ.กป. รักษาการแทน

ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.ต.)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พืดเดอร์ ๑ วัน ถึง ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๑  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พืดเดอร์ ๑ วัน ถึง ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๑  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย \_\_\_\_\_ ประธานการขอดับไฟกับ \_\_\_\_\_

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. \_\_\_\_\_

อ.ก.ป.น.(ก.ต.), อ.ก.วว.(ก.ต.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(.....) : ๑. ร่างแบบสารบารณ์แล้ว

ขันตอนการสิวิชชิง \_\_\_\_\_ แผ่นที่ ๑๙ ป.๔ ๑๑

แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจพ. \_\_\_\_\_ (สถานีฯ \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะนจะแล้วเสร็จ

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดำเนินการร้ายโดยผล เพื่อติดตั้ง SF6 แทน DIS เทศบาลชอย ๗ ( DAA0๘S-๑๐ )

วงจร LWA0๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

