



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๕๖๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๕ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด	SMC๖YS-๑๒	บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ	นายฤทธิกร ปาปะโน เบอร์โทร ๐๘๖-๗๘๓๒๐๑ ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท นายเจษฎา ชูวงษ์ เบอร์โทร ๐๘๗-๓๒๖๕๖๙๔ ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๕๔๙๗ ๑๐๐. ๓๗๖๐๕ ถึง ๑๓.๕๕๕๐๙ ๑๐๐.๓๗๖๒๒

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



SKB CREATIVE CO., LTD.

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN

SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขาม
เลขที่ ๕๗๘๕
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๒๗

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม

เรื่อง ขอลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22kV ประจำปี

ทางบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

รหัสการไฟฟ้า : 117101

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : 020021706899

รหัสเครื่องวัด : 6000550484

ประเภทอัตรา : 4212/115 kV

มีความจำเป็นขอให้การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม ปลด Air Break Switch เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22kV ประจำปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567

เวลา 8.30 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

1. นายกฤษฎากร ป่าปะโน 086-783-5201 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

2. นายเจษฎา ชูวงษ์ 097-326-5694 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าบริษัท

หมายเหตุ ; หากเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ด้วยความเคารพ จึ่งแจ้งให้ทราบ



(นายอิสระพงษ์ ศรีสุข)

Senior General Manager

(Mr.Satoshi Nagamatsu)

Factory Manager