



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์. พพิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์. เซวาร์ักษ์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๒S-๐๙
แบ่งแดนทมก. - ตสร. สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๑	๗ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๐๒S-๐๙ แบ่งแดน ทมก. - ตสร.	LBS.SF๖ TMK ๐๒S-๐๙ แบ่งแดน ทมก. - ตสร. (ด้านSource)	LBS.SF๖ TMK ๐๒S-๐๙ แบ่งแดน ทมก. - ตสร. (ด้านLoad)	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๘. พังตร. อำเภอก. ท่าม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย. ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐ์ เซวาร์ักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



พื้นที่ดับไฟและปฏิบัติงาน

แบ่งแดน ทมก.-ตสร.
TMK2S-09

TMK02S-07

TMK02S-08

TMK02R-01

พื้นที่ไฟดับและพื้นที่ปฏิบัติงานเปลี่ยน LBS.SF6 (GUNKUL) TMK02S-09

1. OPEN LBS.SF6 TMK02S-09
2. HOTLINE ปลดจุดจัมพ์ฝั่ง Source , Load และ VT ออก