



กรมการศึกษานอกโรงเรียน

# วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) / ๒๕๖๗

วันที่ ๗ พ.ย. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พริธราสุวรรณ

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอดับไฟเพื่อปลดระบบไฟและเชื่อมต่อ Voltage Transformer(VT) บริษัท ทีเอสเอ็ม โบไอเอเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ วงจร F๑๐ บริเวณคันทันบริษัท ทีเอสเอ็ม โบไอเอเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ม.๕ ต.พั่งลิ้น อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังเชิงแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	๓๐ พ.ย. ๖๗	๐๗.๐๐	๑๒.๐๐	ดำเนินการเชื่อมต่อ VT ตรง จุดติดตั้งอุปกรณ์ SF๖ F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	สถานีการเข้า ๒๒ KV เบื้องคันทันหน้า บริษัท TSM	SF๖ KCA๓๐๕-๒๒ บริษัท TSM	นายวีระ มานิช ๐๘๕-๑๕๖๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๓๑๕๕๕ / ๐๘๕-๘๘๓๑๕๕๕ / ๐๘๕-๘๘๓๑๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวีระ มานิช)

ช.บ.ป.วิชาการแทน ผ.บ.ป.กฟส.กจ.

ลงชื่อ

(นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร)

ตำแหน่ง ผ.จก.(11) กฟส.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟก.๓

- 7 พ.ย. 2567

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผ.จก.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

( )

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผ.จก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

