



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๑๗๐๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอรื้อถอน และย้ายจุดติดตั้ง Syn Relay ที่ สถานีไฟฟ้าบางเลน และ ดอนตูม ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM2VB-01	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส DTM2VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อเดินสายไฟ	DTM2VB-01	Riser Pole	นายจ่าง 063 412 2593
๒	BEA5VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BEA5VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อรื้อถอน VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	BEA5VB-01	Riser Pole	นายจ่าง 063 412 2593
๓	DTM2VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๒.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ รหัส DTM2VB-01 (ปลด Riser Pole) เพื่อติดตั้ง VT 22 เควี และ ตู้ Syn Relay	DTM2VB-01	Riser Pole	นายจ่าง 063 412 2593
๔	DTM2VB-01	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ขอปลด LBS 22 เควี รหัส DTM02S-03 เพื่อจัมพ์ไฟเข้า VT 22 เควี (OFF line)	DTM02S-03	Riser Pole	นายจ่าง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจ่าง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.ปค. โทร ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจ่าง ตันภูมิประเทศ)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจ่าง ตันภูมิประเทศ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th