



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า เดิมบางๆ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	16 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟ ติดตั้ง SF6 แทนดิส	DIS ชั่วคราว ป้อมตำรวจ	DBA2S-09 ข้างราชมงคล	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง - เครื่อง - เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ - ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขณกป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - เริ่มต้น 14.721671, 100.107455
  - สิ้นสุด 14.721708, 100.108376

  
(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)  
ผจก.ภฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ดับไฟติด SF6 แทน DIS

บริเวณข้างราชมงคลฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ซื้อตราวัดจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ซื้อตราวัดจุด G2

นาย ปิณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

