



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายพฤษพงศ์ กาหลง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2,3 สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ และฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2,3 SPC 3	20 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	1. ตัดไฟรื้อถอน DIS ชั่วคราว บ้านวังหิน F2 และ F3 ทำไทไลน์ F3 กับ F2 2. ตัดไฟรื้อถอน DIS ชั่วคราว บ้านวังหว่า F2 กับ F3	DIS ชั่วคราว วงจรบน DBAF3 บ้าน วังหว่า DIS ชั่วคราว วงจรบน DBAF2 บ้าน วังหว่า SPC3S-09	DIS ชั่วคราว หน้าโรงงาน น้ำตาล F3 DIS ชั่วคราว ย่านยาว SPC3S-10	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 24 เครื่อง 1,650 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 3,500 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.687831, 100.109758
3.2 สิ้นสุด 14.699199, 100.102268

(นายพฤษพงศ์ กาหลง)
ผ.จก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.....

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

1. ดับไฟรีดอน DIS ชั่วคราวบ้านวังหิน F2
และ F3 ทำไทไลน์ F3 กับ F2

2. ดับไฟรีดอน DIS ชั่วคราวบ้านวังหว่า F2 กับ F3

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

