

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก.)1747/2567
ชื่อผู้รับ นายพีทนนท์ พจิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนหน้าจอ Display อุปกรณ์ป้องกัน 115/22 เควี สฟฟ.กาญจนบุรี 3 รหัส KCC-01YB-01, KCC-02YB-01, KCC-03YB-01 และ เบย์ TP-2 รหัส KCC-04YB-01 ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	01YB-01	25 พ.ย. 67	09.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนหน้าจอ Display อุปกรณ์ป้องกัน 115 เควี สถานี	01YS-01	01YS-02	นายปริตรภัทร อางศิริ ผปค.กสฟ.(ก3) 098-270-2794
2.	02YB-01				ไฟฟ้ากาญจนบุรี 3	02YS-01	02YS-02	
3.	03YB-01				- ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCC01YB-01,	03YS-01	03YS-02	
4.	04YB-01				KCC02YB-01, KCC03YB-01 และ KCC4YB-01 พร้อม	04YS-01	04YS-02	
		สวิตช์ใบมีดหัวท้าย						
5.	ดับ BUS 2 และ 04YB-01	26 พ.ย. 67	09.00 น.	12.00 น.	-ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KCC04YB-01 -ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 2 ทุก Feeder /Truck Out/ไม่ปลดหัว Pothead/ไม่สับกราวด์ (จ่ายไฟย้อนขึ้น BUS 1)			
6.	ดับ BUS 1	26 พ.ย. 67	13.00 น.	17.00 น.	-ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1 ทุก Feeder /Truck Out/ไม่ปลดหัว Pothead/ไม่สับกราวด์ (จ่ายไฟย้อนขึ้น BUS 2)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พงช.5 โทร 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สฟ.(ก3)

12 พฤศจิกายน 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง..... ในวันที่

ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง..... ในวันที่

ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา
น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ