



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 003/2568

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง

วันที่ - 2 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	11 ม.ค. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสายติดอุปกรณ์	XCA2S-10 หนองปลาแรด	DIS ชั่วคราว โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบางขวาง	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 6 เครื่อง 290 เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ  
3.1 เริ่มต้น 14.719949, 100.116594  
3.2 สิ้นสุด 14.720822, 100.120553

(นายพุดชงค์ กาหลง)  
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

.....อก.บ.ช.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

DIS ชั่วคราว  
ตลาดท่ากระเพ

DIS ชั่วคราว  
บ้านอุโมงค์

DIS ชั่วคราว  
บ้านทุ่งใหญ่

DIS ชั่วคราว  
บ้านดอนมดดำ

DIS ชั่วคราว

ใต้สายส่ง E-GAT

DIS ชั่วคราว

หน้าอุเอนมก

DIS ชั่วคราว

โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ  
ตำบลบ้านบางขวาง

XCA2S-10

หนองปลาแรด

SF6 ช่างราชมงคล

XCA2S-09

XCA7S-06

ท่ากระเพ

ผู้ซื้อคกราวจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
ผู้ซื้อคกราวจุด G2  
นาย ปิณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

ศึกษาไฟฟ้าคตศึกษาโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี  
บริเวณโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวาง ถึง หนองปลาแรด  
วันที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

จุดตัด DDE โดยขอทไลนักระะเข้า 22KV เข้าดำเนินการ

