



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ส.กสฟ.(ภก.) -๙/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิริสาสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพงศ์ ศรีบูรณ์มั่นท์

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ต)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.ต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.ต) จะขอดับไฟเพื่อปฎิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒  
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๐ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอดับไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม และ นำหม้อแปลง TS๒ มาปรับปรุงซ่อมแซม	NCB ๑๑ YS-๑๑	NCB ๑BVB-๑๑	นายเริงรัก ดียะดา ๐๘๔-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเริงรัก ดียะดา ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๕๗๗๗๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลໄยแก้วน้ำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.ต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลໄยแก้วน้ำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลໄยแก้วน้ำแสง

( นายกมพล ดีย์เต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รองสฟ.(ก.ต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.ต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.ต)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีเดอร์ จาก ถึง<sup>ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่</sup>  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีเดอร์ จาก ถึง<sup>ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ พนักงานศูนย์ฯ นาย ประسانงานการขอดับไฟกับ</sup>

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ.)  
เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.ต), อก.วว.(ก.ต)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสิวิชชิง แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ พงษ์)  
หน.มก.กสฟ.(ก.ต)