



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๗๒/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมณฑล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.สค....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV และรื้อถอนสายส่ง ๑๑๕ kV บริเวณ หน้าปากทางท่าฉลอม ถึง หน้าบริษัท เอ แอนด์ เอ็น พุดส์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๔.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ kV และรื้อ ถอนสายส่ง ๑๑๕ kV บริเวณ หน้าปากทางท่า ฉลอม ถึง หน้าบริษัท เอ แอนด์ เอ็น พุดส์	SMB๑S-๐๑	SMB๑S-๐๒	นายสุนทร มากคล้าย โทร. ๐๘๗๓๖๓๓๒๗๘
๒	SMB๐๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑S-๐๑	SMB๑S-๐๔ ขอย่างสถานีสาคร ๒	
๓	SMB๐๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑S-๐๑	SMB๑S-๐๓ ขอย่างสถานีสาคร ๒	
๔	SMB๐๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑S-๐๑	SMB๑S-๐๕ ปากทางนิคม	
๕	SMB๐๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑S-๐๑	SMB๑S-๐๖ เชิงสะพานท่าจีน ฝั่งวัดกลาง	
๖	SMB๐๖	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๖S-๐๑	SMB๖S-๐๒	
๗	SMB๐๖	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๖S-๐๑	SMB๖S-๐๕ ปากทางนิคม	
๘	SMB๐๖	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๖S-๐๑	SMB๖S-๐๕ ปากทางนิคม	
๙	SMB๐๖	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๖S-๐๑	SMB๖S-๐๗ ปากขอยอภิทุน	
๑๐	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๑	SMB๑๑S-๐๒	
๑๑	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๑	SMB๑๑S-๑๐ ปากทางนิคม	


๑๒	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๑	SMB๑๑S-๐๓ ปากทางนิคม
๑๓	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๑	SMB๑๑S-๐๔ ปากทางอภิฑน
๑๔	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๑	SMB๑๑S-๐๘ เชิงสะพานท่าจีน ฝั่งวัดกลาง
๑๕	SMB๑๑	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๔ ปากทางอภิฑน	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี ปากทาง วัดป่าท่าทราย
๑๖	SMB๑๕	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบ่ น้ำมัน PT	SMB๐๔S-๐๒ บ่ PT
๑๗	SMB๑๕	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบ่ น้ำมัน PT	SMB๐๕S-๐๔ เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง วัดใหญ่จอม ปราสาท
๑๘	SMB๐๙	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบ่ น้ำมัน PT	SMB๐๙S-๐๒ ปากทางท่าลอม
๑๙	SMB๐๙	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบ่ น้ำมัน PT	SMB๐๙S-๐๓ เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง วัดใหญ่จอม ปราสาท
๒๐	SMB๐๔	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๒๒ เควี หน้าบ่ น้ำมัน PT	SMB๐๔S-๐๓ ปากทางท่าลอม
๒๑	๑๑๕ KV SN๒EGAT	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีสมุทรสาคร ๒	SMB๑YS-๐๑ พูลทรัพย์นคน
๒๒	๑๑๕ KV SN๒EGAT	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีสมุทรสาคร ๒	SMB๐๑YS-๐๓ ถ้คี้
๒๓	๑๑๕ KV SN๒EGAT	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีสมุทรสาคร ๒	สถานีท่าทราย ๑
๒๔	๑๑๕ KV สค.๕	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๐๒YS-๑๒	สถานีฯ สค.๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนพระราม ๒ ตั้งแต่ สถานีสวคร ๒ ถึง เชียงสะพานท่าจีน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พชง.๒.....โทร.....๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง...รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ส...

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

