



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) 70 /2568

วันที่ 23 มกราคม 2568

ชื่อผู้รับ นายพิภพรัตน์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม4 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV04	27 มกราคม 2568	08.00	17.00	แก้ไขเสาแรงสูงชำรุด บริเวณหลังวัดเกาะวังไทร	NPV045-07 แยกกำนัน โบ	DIS ชค. หน้าร้าน ราดหน้า	นายชินวัตร เกียรติ ขจรกำจาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หลังวัดเกาะวังไทร

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยศ โปธิรัชต์ ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- / พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.7978928,100.078853
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.7967686,100.0756787

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

