



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 007 /2568

ชื่อผู้รับ นายทัศนัท พิศิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ        | จาก                           | ถึง                               | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ๑.  | XCA1     | 23 ก.พ. 2568 | 08.30 น.    | 17.00 น. | ปักเสาทาดสาย<br>บริเวณวัดนางพิมพ์ | SF6<br>บ้านคอตัน<br>DBA07S-05 | DIS ชั่วคราวสาม<br>แยกวัดนางพิมพ์ | นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร<br>085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 23 เครื่อง 1.110 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 3.400 ราว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทัญ ตำแหน่ง หน.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.7613426 , 100.1275696  
3.2 สิ้นสุด 14.757295 , 100.125572

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

ออกกฏกข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

.....อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี  
บริเวณ SF6 บ้านคอตัน ถึง บ้านท่ากระทุ่ม  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ขอตรวจร่างจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
ผู้ขอตรวจร่างจุด G2  
นาย ปณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก

