



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปน.) ๓๓๘ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิทฉัตร พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงฝั่งยงเข้าที่ บริเวณสี่แยกวังสารภี ม.๙ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  
ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ และ วงจร F๑๐ สฟฟ.พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร F๑๐ สฟฟ.พนมทวน	๑๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไป พาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DIS ชั่วคราวแยกวง สารภี	SF๖ ชั่วคราวหน้า ยงเข้าที่	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไป พาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DDE ตรงข้ามฉาง ทอง	DDE หน้ายงเข้าที่	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร  
๐๙๕-๘๘๑๑๙๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.  
(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ผ.บ.ป.รักษาการแทน ผ.บ.กฟส.กจ.

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เชิดชูธรรม)

ตำแหน่ง วจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

10 ก.พ. 2568

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

