



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ปบ) ๓๓๓ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พจิราสุวรรณขล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ภจ.

ด้วย ภฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV	๑๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DDE ตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร	SF๖ kca๑๐S-๐๖ หมู่บ้านชัยพฤกษ์	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๘๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภ.ร.ส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชม.ปบ.รักษาการแทน ผ.ปบ.ภฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

