



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปน.) ๓๒๐ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๔.F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV	๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.พนมทวน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DDE หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร	DDE หน้าบ่อมแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๓	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DIS ชั่วคราวปากทางหมู่บ้านเอื้ออาทร และ SF๖ kca๑๐S-๐๕ อยู่ซ่อมรถแก่งเสี้ยน	SF๖ kca๑๐S-๐๔ ตรงข้ามบ่อมตำรวจแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๘๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ผ.บ.รักษาการแทน ผ.บ.กฟส.กจ.

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....(นายชัชชัย-เชิดชูธรรม)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

10 ก.พ. 2568

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



