



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

เลขที่ กท.บ.นจ.(กป) ๑๓๖๓ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายกฤษณ แสงเงิน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ตำแหน่ง ท.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.นจ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.นจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...ไลน์ F๑.F๒ สค.๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วน ดังนี้


ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMU01	๑๓ ก.พ.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ต่อสายแรงสูง ไลน์ F๒ SMU, และหรือ DIS SMU๐๒S-๐๓ หน้าสถานี สค.๘	SMU01BR-01	DIS SMU1S-04 ถึง DIS SMU01S-05	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธุ์มิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๒	SMU02	๑๓ ก.พ.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ต่อสายแรงสูง ไลน์ F๒ SMU, และหรือ DIS SMU๐๒S-๐๓ หน้าสถานี สค.๘	SMU02BR-01	DIS SMU02S-02	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธุ์มิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ท.ก.ป. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายกฤษณ แสงเงิน)
ตำแหน่ง ท.ก.ป.
รักษาการแทน ผจก.กฟส.ต.บ.นจ.
๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังตั้งไฟต่อสายแรงสูง F2 สด 8 และรีลอกอน Dis SMU02S-03

