



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปน) ๓๓๐๗ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราศวรรณ์ชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงและปักเสาใหม่ฝั่งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณสี่แยกวังสารภี ม.๙ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า วงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ และ วงจร F๕ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๕ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงและปักเสาใหม่ หน้า สนง.กฟส.กจ.	ปลดเบรกเกอร์ F๔	DDE หน้าทองม้วนวันวิไล	นายวัชร ธานีช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๕ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๑๕ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงและปักเสาใหม่ หน้า สนง.กฟส.กจ.	DDE หน้า สนง.กฟส.กจ.	Kca๙s-๐๓ ทองม้วนวันวิไล	นายวัชร ธานีช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๘๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร ธานีช)

ผ.ปบ.รักษาการแทน ผ.ปบ.กฟส.กจ.

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เขิดชูธรรม)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

10 ก.พ. 2568

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

