



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 011 /2568

วันที่ 11 ก.พ. 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

ตำแหน่ง ช.ก.บ. รักษาการแทน ช.น.ก.บ. รักษาการแทน ช.ก.บ. (อ.บ.ล.จ.ม.)

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้าสามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	16 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสาและพาดสาย	DISชั่วคราว หอมเตย	DISชั่วคราวโรง ปูนเสิ่งพาณิชย์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 7 เครื่อง 1,000 เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 190 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.น.ก.บ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
  - 3.1 เริ่มต้น 14.775541, 100.090621
  - 3.2 สิ้นสุด 14.764060, 100.093917

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

ออกเอกสาร...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

..... อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.บ.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. .... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

dc  
(นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ)  
ช.น.ก.บ.รักษาการแทน ผคฟ.ก.  
รักษาการแทน ช.น.ก.บ. (อ.บ.ล.จ.ม.)

ตู้ไฟฟ้าเกาและพาดสาย

บริเวณDISตู้ตรวจหมมเตย ถึง DISโรงสีสุชิน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ถอดกราดจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหมม พชง.4 ผกป.กฟต.สามชุก  
ผู้ถอดกราดจุด G2  
นาย ภูณนทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟต.สามชุก

