



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 014 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง (นายพุดชงค์ กาทหลง)

วันที่ 13 ก.พ. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ 2 สถานีไฟฟ้า สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA2	19 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟพาดสายและติดอุปกรณ์งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี) บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึงสะพานบางขวางฝั่งซ้ายช่วง 1	DBA2S-03 วิศจารย์แผนผัง 66๑๖	DIS ชั่วคราว บางแอก	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 20 ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.79750, 100.104330

3.2 สิ้นสุด 14.744515, 100.094341

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายพุดชงค์ กาทหลง
ผจก.กฟส.สข.

ดับไฟฟ้าตาย และตัดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แรงสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแฉกเดิมบาง — ตามซุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. — 17.00 น.

ผู้ถอดกราวด์จุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.ตามซุก
ผู้ถอดกราวด์จุด G2
นาย วัฒนทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.ตามซุก

