



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

17 ก.พ. 2568

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 016 /2568

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายพฒชงค์ กาทหลง

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA1	23 ก.พ. 2568			ติด SF6 แทน DIS	บางแอก DBA3S-02	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046
๒.	XCA1	23 ก.พ. 2568			ติด SF6 แทน DIS	สะพานดำ XCA02S-09	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง - เครื่อง - เคเบิล ผู้ใช้ไฟประมาณ - ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 79 1 14.7494504, 100.102 1724
79 2 14.7652049, 100.0490223

(นายพฒชงค์ กาทหลง)

ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

ออกเอกสาร.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....บ ใ้บัดไป จมกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชุด SF6 แทน DIS ชุด 1 บริเวณทางแยก กมที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568

จุด 1 ทางแยก DBA3S-02



ติด SF6 แทน DIS จุด 2 บริเวณสะพานค้ำ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568

จุด 2 สะพานค้ำ XCA02S-09

ไป DIS หน้าปุ่มเอสไอเก่า



สะพานค้ำ
XCA02S-09

ไป SF สะพานขาว

