



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.บ.น.จ.(กป) ๒๕๕ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอำนาจ เทียนทอง

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(กต)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.บ.น.จ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.น.จ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไลน์ F๑,F๒ สค.๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC04YS-03	๒ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑,F๗,F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMC04YS-03	ต้น DEE 115 KV หน้าสถานี อนามัยคอก กระบือ เสาต้นที่ DD-TL-3 01	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๒	SMC06YS-03	๒ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑,F๗,F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMC06YS-03	ต้น DEE 115 KV ในซอย ราษฎร์พัฒนา เสาต้นที่ SD-AS-3 19	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๓	SMC07-07	๒ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑,F๗,F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMC07-07	DIS SMC7S-02	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๔	SMC08-10	๒ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑,F๗,F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMC08-10	DIS SMC10S-02 ถึง DIS EKA01S-17	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๕	SMU02BR	๒ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑,F๗,F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMU2S-05	หน้าสถานี สค.3	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘

แผนผังตั้งไฟอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายพลังงาน F1, F7, F10 ช่วงหน้าสถานี สมุทรสาคร 3

