



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน) ๑๖๕ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นางพนา อ่วมเกิด

วันที่ ๒๑.ก.พ.๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ ในระบบ ๒๒ KV. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อกลับสายไปพาดด้านหลังทั้งระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV	DDE ตรงข้ามหมู่บ้านเอื้ออาทร	SF๖ kca๑๐S-๐๖ หมู่บ้านชัยพฤกษ์	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๕-๘๘๑๑๕๕๕ / ๐๙๕-๕๑๑๕๕๕๑ / ๐๙๕-๕๑๒๕๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชม.ปบ.รักษาการแทน ชม.ปบ.กฟส.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ลงชื่อ

(นางพนา อ่วมเกิด)

ตำแหน่ง รจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.

20 ก.พ. 2568

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



