



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๓๙/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิชยนต์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกรี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานแก้ไขสาย OHGW. และสายไฟฟ้าแรงสูง...สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 10... ตามแผนผังแนบ จำนวน 3... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMJ 10	23 ก.พ. 2568	12.00 น.	13.00 น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ฮอทไลน์ ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานแก้ไขสาย OHGW. และสายไฟฟ้าแรงสูง	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SMJ10S-04	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE	นายพิชญ อินทรชา พง.7(ฮล) ผบ. กฟส.กทบ. โทร. 061 - 3592697

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SMJ10S-04 จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูง มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 5 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. 087 - 6715626

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.617002, 100.265232
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.617066, 100.264744

(นายมานิช วาสกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
20 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังดับไฟ** บริเวณ ท้ายซอยที่ดินจัดสรรนายสุรพล บ่อขยะ ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดตอนรหัส SMJ10S-04 จนถึง จุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE เพื่อให้ชุดงานฮอทไลน์ กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานแก้ไขสาย OHGW. และสายไฟฟ้าแรงสูง วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 2568 เวลา 12.00 – 13.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE

