



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน.) ๒๖๖ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี.๒ - สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑ และวงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี.๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV	๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV บริเวณแยกแก่งเสี้ยน ผังป้อมตำรวจ	สฟฟ.กาญจนบุรี.๒	สฟฟ.พนมทวน	นายวัชร มาณิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑	๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV บริเวณแยกแก่งเสี้ยน ผังป้อมตำรวจ	DE ป้อมตำรวจ	DDE ตรงข้ามบึงปตท.	นายวัชร มาณิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๓	วงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑	๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV บริเวณแยกแก่งเสี้ยน ผังป้อมตำรวจ	SF๖ KCA๐๔S-๐๗ หน้า AIA	DDE ตรงข้ามบึงปตท.	นายวัชร มาณิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล เชื้ออยู่ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร. ๐๘๘-๘๘๘๘๘๘๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายธีระศักดิ์ เฟื่องขจร

(ผ.จก.(11) กฟส.ภจ.)

ตำแหน่ง

(นายวัชร มาณิช)

ขอรับรักษาการแทน กฟส.ภจ.

26 ก.พ. 2568

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.จก. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.,.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผ.จก.,..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



